

Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego pn. "Remont pokryć dachowych 15 budynków mieszkalnych z zastosowaniem papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na osiedlu mieszkaniowym „Na Skarpie” w Toruniu".

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu, nawiązując do złożonych przez Oferentów zapytań w sprawie przetargu nieograniczonego wyjaśnia:

Pytanie 1.

Jako doświadczony wykonawca hydroizolacji dachów płaskich przesyłamy formalną prośbę o dopuszczenie technologii wykonania dachów w postaci izolacji membraną PU WHITECHEM 450 w przetargu pn. "Remont pokryć dachowych 15 budynków mieszkalnych z zastosowaniem papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na osiedlu mieszkaniowym „Na Skarpie” w Toruniu"

MEMBRANA PU WHITECHEM 450 to jednoskładnikowy poliuretanowy materiał hydroizolacyjny na bazie rozpuszczalnika, odporny na promieniowanie UV, łatwy w nakładaniu i elastyczny. Po nałożeniu tworzy się wodoodporna membrana, która utwardza się dzięki zawartości wilgoci na powierzchni i w powietrzu i która może wygładzać nierówności i mostkować pęknięcia. Ta membrana hydroizolacyjna zachowuje swoje właściwości nawet w niskich temperaturach i nie zmienia elastyczności od -20 do +80 stopni Celsjusza.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania remontu pokryć dachowych w technologii izolacji membranami PU.

Zamówienie należy zrealizować w technologii określonej przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym.

SM „Na Skarpie”
KIEROWNIK
Działu Technicznego
Grażyna Kaczyńska-Koska
mgr inż. Grażyna Kaczyńska-Koska

SM „Na Skarpie”
Inspektor
nadzoru Robót Budowlanych
Dariusz Polak
Dariusz Polak